

Technické řešení:

Stavba řeší demontáž nadzemního vedení do země kvůli nedostatečnému ukotvení sítě č. 39 a připojení objektu č. 5.
Z podzemního budy č. 164 bude proveden kabelový svaz kabelů AYKY-J 3x120+70 do nové pojistkové skříně SS 100 (S.J.Z.5) umístěné v pláři na hranici pozemku p.č. 45/1. Z nové pojistkové skříně bude vyveden nový kabel CYKY-J 4x16 do stávajícího elektroněru.
Stávající přípojka z rozvaděče NN DTS DO_0409 pro č.p. 5 bude demontována včetně sítě skříně, zední konzole a stávajících pojistkových skříní.
Stavba bude projednána dle Zákona č. 283/2021 Sb. §171, Příloha č. 1, odst. 1, písmen. a), bod 28.

Kabelové vedení bude uloženo v zeleném pásu mimo misní komunikaci v minimální hloubce 0,7 m.

Délka nové kabelové trasy NN AYKY-J 3x120+70 je cca 18 m.

Číslo evidenčního celku NN: NN 502592-0001

Poznámky:

Nápořtová hlídka NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuál. znění) a PNE 33 0000-1 (v aktuál. znění).

Ochranné pásmo:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranná pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Zákres síli podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících síli.


Před započítáním vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

Souřadnice k vytyčení skříně:

celkem 4 body k vytyčení

X	Y	
1. 860657.8955	1081518.902	roh skříně
2. 862657.9468	1081518.6881	roh skříně
3. 860657.5843	1081518.8273	roh skříně
4. 860657.6357	1081518.6134	roh skříně

AUTORIZACE:



Nápořtová hlídka:	Umístění, identifikace lokality stavby:	Zastavěné/nezastavěné území:
NN: 3x0,4 kV, TN-C	Kraj: Přeštý, Okres: Domažlice, k.ú. Mířkov	Zastavěné území

Vypracoval: Ing. Anna Týcová	Alce:	Číslo výkresu: D.01
Projektoval: Ing. K. Kováčová / 0202349	Mířkov, DO, č.p. 5 - kNN číslo stavby: IE-12-0009183	Číslo zakázky: P.0817838.6.28
Schválil: Ing. K. Kováčová / 0202349	Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV	Stupeň PD: DPS
OMEXOM		Datum: 06/2025
OMEXOM GA Energo s.r.o.		Formát: 1 x A3
Na Střelné 1929/8 ČZ - 323 00 Planá - Bolevec tel. +420 373 303 111		Měřítko: 1:500
		Archivní číslo: GA-P.0817838.6.28-D.01

asfaltová komunikace
hranice KN stavu
číslo KN stavu
oplocení
cizí dřevěný sloup

Ostatní značky:

kabelové vedení
chránička

Montáž HDV:

Montáž zařízení ČEZ NN:

Legenda:

- stávající zařízení ČEZ:
- nadzemní vedení NN
- betonový sloup, uzemnění
- pojistková skřín
- elektroně
- transformátor
- zední konzole
- kabelové vedení NN
- pojistková skřín